

**Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник бр.40/31.05.2022 г., в неофициален раздел, стр.40,41 на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за Кабел 20kV за захранване на нов трафопост за външно ел.захранване на ППС 4733 на „Цетин България“ ЕАД, разположени в ПИ 55988.16.9 в местност „Ара кору“ по КККР на с.Пет кладенци.**

Днес 31.05.2022 г. Община Бяла, област Русе уведомява, че в Държавен вестник бр.40/31.05.2022 г. в неофициален раздел, страница 40,41 е публикувана следната обява:

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за **Подробен устройствен план – парцеларен план за Кабел 20kV за захранване на нов трафопост за външно ел.захранване на ППС 4733 на „Цетин България“ ЕАД, разположени в ПИ 55988.16.9 в местност „Ара кору“ по КККР на с.Пет кладенци**, в съответствие с Решение № 405 по Протокол № 48/31.03.2022 г. на Общински съвет Бяла, обл.Русе. Възложител: "Цетин България"ЕАД. Целта е определяне на трасе на новопроектирана подземна електропроводна линия 20kV. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб №6 от ВЕЛ „Бистренци“ в урбанизирана територия, преминава през улици от регулационния план на с.Пет кладенци и напуска урбанизираната територия. Продължава през ПИ 55988.2.73, ПИ 55988.2.72, ПИ 55988.16.114 и достига до ПИ 55988.16.9, където е разположен проектният трафопост и ППС 4733. За трасето е предвиден сервитут с широчина по 2,00 м. от всяка страна на кабелната линия. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Бяла, обл.Русе в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник. Планът се намира в отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението”, Община Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” №1, ет. I-ви, стая № 105 и може да се прегледа от заинтересованите

31.05.2022 г.  
Отдел БТГРН  
Община Бяла, обл.Русе